




PROJEKT IV CZ PLUS, s.r.o.

IČO:24168955

PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER, BASSOVA 98/8, PRAHA 9-VYSOČANY, 190 00
Tel.: 222 584 265, 222 591 383, email: info@projektiv.cz

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :	
ING.JAROSLAV KNOTEK	ING.DAVID NEKOLA	ING.JAROSLAV KNOTEK	ING.JAROSLAV KNOTEK	
MÍSTO STAVBY: Městys Mšec				
OBJEDNATEL: Městys Mšec, Mšec 109, 270 64 Mšec				
STAVBA: KANALIZACE A ČOV MŠEC KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY			STUPEŇ PD	DUR
			ČÍSLO ZAKÁZKY	001/13
			DATUM	09/2014
			MĚŘÍTKO	
PŘÍLOHA : VZOROVÉ PODÉLNÉ PROFILY PŘÍPOJEK			ČÍSLO PŘÍLOHY	D.2.

VZOROVÝ PODÉLNÝ PROFIL KANALIZAČNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VARIANTA A




HLOUBKA VÝKOPU (m)

KÓTA DNA PŘÍPOJKY (m n.n.)

KÓTA DNA POTRUBÍ (m n.n.)

KÓTA ROSTLÉHO TERÉNU (m n.n.)


DN 150 – PVC		
⊖	– SKLON i	⊖ – SKLON i
⊖	– DÉLKA (m)	⊖ – DÉLKA (m)



POZNÁMKY

– MINIMÁLNÍ SKLON PŘÍPOJKY JE 2,0‰

VZOROVÝ PODÉLNÝ PROFIL KANALIZAČNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VARIANTA B



HLOUBKA VÝKOPU (m)


KÓTA DNA PŘÍPOJKY (m n.m.)

KÓTA DNA POTRUBÍ (m n.m.)

KÓTA ROSTLÉHO TERÉNU (m n.m.)

0,0

L



POZNÁMKY


- MINIMÁLNÍ SKLON PŘÍPOJKY JE 2,0%

DN 150 - PVC

Ⓢ - SKLON i min.=2%

Ⓛ - DÉLKA (m)

VZOROVÝ PODÉLNÝ PROFIL KANALIZAČNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VARIANTA C




HLOUBKA VÝKOPU (m)

KÓTA DNA PŘÍPOJKY (m n.m.)

KÓTA DNA POTRUBÍ (m n.m.)

KÓTA ROSTLÉHO TERÉNU (m n.m.)


DN 150 – PVC	HDPE D40
Ⓛ – SKLON i	Ⓛ min. SKLON 0.3 %
Ⓛ – DÉLKA (m)	Ⓛ – DÉLKA (m)



POZNÁMKY

– MINIMÁLNÍ SKLON PŘÍPOJKY JE 2,0%

VZOROVÝ PODÉLNÝ PROFIL KANALIZAČNÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VARIANTA D



HLOUBKA VÝKOPU (m)

KÓTA DNA PŘÍPOJKY (m n.m.)

KÓTA DNA POTRUBÍ (m n.m.)

KÓTA ROSTLÉHO TERÉNU (m n.m.)